

Znak: WR.III.3450-5-26/10

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”

Zamawiający – Powiat Kielecki, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu.

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 115 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pismo znak WR.II.3450-5_19/10 z dnia 30.09.2010r.), Zamawiający informuje, że w wycenie wentylacji mechanicznej (załącznik nr 14.6 i 15.6) należy uwzględnić wycenę:

- 1) wycena indywidualna
Okablowanie 8 szt. central wentylacyjnych wraz z wykonaniem trasy do skrzynki sterowniczej centrali (średnica kabli zgodna z DTR producenta central) - 15 m
- 2) wycena indywidualna
Szafy dachowe firmy SCHNIDER pozwalających umieszczenie automatyki central na dachu (szafy wyposażone w grzałki elektryczne oraz wentylatory chłodzące) - 7 szt.

STAROSTA
Zenon Jarski