

Raków, 12.01.2007 r.

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**  
**w Rakowie**  
ul. Kościuszki 45, 26-035 Raków  
tel. (041) 35 35 045  
Znak:Lp.5/ZUK/07

**BUDMA**  
**Pracownia Projektowa**  
**ul. Hauke Bosaka 9**  
**25-217 Kielce**

Dot: Warunków technicznych zasilania w wodę do celów p.poż. Projektowanego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla młodzieży trudnej w Rembowie, gm. Raków.

W odpowiedzi na pismo z 19.12.2007 roku Zakład Usług Komunalnych w Rakowie podaje warunki zasilania w wodę dla celów p.pożarowych:

- 1) Z istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego „Raków“ ( dla rejonu byłej szkoły) zapewnia się dostawę wody dla celów p.pożarowych w ilości  $Q = 5,0$  l/s.
- 2) Pozostałą ilość wody dla celów p.pożarowych ( zgodnie z opinią rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń p.pożarowych ) należy zapewnić we własnym zakresie np. Poprzez wykonanie zbiornika p. pożarowego o odpowiedniej pojemności.

Ponadto informuje się, że należy wystąpić do Zakładu Usług Komunalnych z wnioskiem o dostawę wody dla celów bytowo-gospodarczych, załączając obliczenia potrzeb wodnych.



Marcin Budma